




驗收紀錄表


改造後環境資訊

燈具瓦數(w)	80W×35/60W×5	燈具數量(個)	40	色溫(k)	5600/3000
現場照度(lux)	900~1100/>700	年用電量(度)	3255	保固期內節省電費(NT)	121905


改造後圖說/照度紀錄




調光使用100%，照度
1150



調光使用100%，照度
1062



調光使用100%，照度
1099



調光使用50%，照度501



調光使用30%，照度313

使用心得

現場要求最小照度大於500 lux，經實測球場照度約900~1100，舞台照度約大於700，均符合要求，而且平日可透過調光降低照度可以更省電也更符合使用需求。

客戶簽名

